

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ UPS

1. Επειδή υπάρχει πίνακας μεταγωγής του Η/Ζ στο υπόγειο του κτηρίου, θα χρησιμοποιηθεί ο ίδιος και θα συνδεθεί η έξοδός του με την υφιστάμενη παροχή ΔΕΗ του παλαιού πεδίου;

Αυτό θα πραγματοποιηθεί από τους αρμοδίους υπευθύνους συντήρησης του κτηρίου που έχουν αναλάβει την μελέτη – υλοποίηση;

Θα χρησιμοποιηθεί ο υπάρχων πίνακας μεταγωγής του Η/Ζ στο υπόγειο του κτηρίου και θα συνδεθεί η έξοδός του με την υφιστάμενη παροχή ΔΕΗ προς την παλαιά υποδομή UPS. Αυτό θα πραγματοποιηθεί από την εταιρία η οποία είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση του κτηρίου.

2. Το Η/Ζ είναι παλαιάς τεχνολογίας (μηχανικό γκοβερνο), θα διασφαλίσετε τη σωστή τροφοδότηση του συστήματος UPS;

Αυτό θα ελεγχθεί και τροποποιηθεί, αν χρειαστεί, από την εταιρία η οποία είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση του κτηρίου.

3. Κατά την χρήση του Η/Ζ οι ουδέτεροι και γειώσεις θα ελεγχτούν; Γενικότερα η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα εναρμονίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ελληνικούς κανονισμούς;

Οι ουδέτεροι και οι γειώσεις θα ελεγχθούν και η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα εναρμονίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ελληνικούς κανονισμούς.

4. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας θέλετε 24ωρη κάλυψη 7 ημέρες την εβδομάδα;

Ναι.

5. Μετά το πέρας της εγγύησης καλής λειτουργίας θα χρειαστείτε τεχνική υποστήριξη 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα με ή χωρίς ανταλλακτικά;

Η τεχνική υποστήριξη θα είναι με ανταλλακτικά.